



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6506BR0138

Registriernummer
registration number

| | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendungsbereich <i>field of application</i> | Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i> |
| Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i> | Blanco GmbH + Co KG Flehinger Straße 59, D-75038 Oberderdingen |
| Vertreiber <i>distributor</i> | Blanco GmbH + Co KG Flehinger Straße 59, D-75038 Oberderdingen |
| Produktart <i>product category</i> | Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506) |
| Produktbezeichnung <i>product description</i> | Eingriff-Sanitärarmatur |
| Modell <i>model</i> | BLANCOLINUS... |
| Prüfberichte <i>test reports</i> | Kontrollprüfung Labor: vom 10.10.2017 (TZW) Kontrollprüfung Labor: KT 054/11 vom 14.02.2012 (TZW) Kontrollprüfung Labor: SA 006/10+SA 007/10 vom 29.04.2010 (TZW) UBA-Leitlinie: KA 0105/16 vom 10.08.2016 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 058/16 vom 11.07.2016 (TZW) |
| Prüfgrundlagen <i>test basis</i> | DVGW W 574 (01.04.2007) DIN EN 817 (01.09.2008) UBA METALLE (15.03.2017) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007) |
| Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i> | 07.04.2021 / 18-0047-WNV |

70026-04-A-DE

08.02.2018 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

| Typ <i>type</i> | Technische Daten <i>technical data</i> | Bemerkungen <i>remarks</i> |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 514019; 517183 | Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur Druckstufe: PN 10 | Auslauftiefe: 220 mm, Auslaufhöhe: 253 mm |
| 518406 | Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur Druckstufe: PN 10 | Auslauftiefe: 219 mm, Auslaufhöhe: 254 mm |
| 512402; 517184; 514016 | Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur Druckstufe: PN 10 | Auslauftiefe: 219 mm, Auslaufhöhe: 254 mm |
| 514025 | Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur Druckstufe: PN 10 | Auslauftiefe: 219 mm, Auslaufhöhe: 254 mm |
| 514023 | Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur Druckstufe: PN 10 | Auslauftiefe: 219 mm, Auslaufhöhe: 254 mm |

| Ausführungsvariante <i>type variation</i> | Erläuterungen <i>explanations</i> |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 514019 (LINUS) | Messing verchromt |
| 517183 (LINUS) | Edelstahl gebürstet |
| 512402 (LINUS-S) | mit Schlupfbräuse; Messing verchromt |
| 517184 (LINUS-S) | mit Schlupfbräuse; Edelstahl gebürstet |
| 514016 (LINUS-S-LEFT HANDLE) | mit Schlupfbräuse; Messing verchromt; Linkshänderausführung |
| 514025 (LINUS-F) | Messing verchromt; Fenstereinbau |
| 514023 (LINUS-S-F) | mit Schlupfbräuse; Messing verchromt; Fenstereinbau |
| 518406 (LINUS-S Vario) | Messing verchromt; mit Schlupfbräuse; zwei Strahlarten |

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

| Registr.-Nr. <i>registration no.</i> | Bauteil (Produktart) <i>component</i> | Modell/Typ <i>model/type</i> | Hersteller <i>manufacturer</i> |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| NW-6312AS2271 | Einsteckrückflussverhinderer | CV...; FR-CV.../CV 14; CV 14-AF/FR; CV 15; CV 15-FR; FRCV 15; CV 15short | NEOPERL GmbH |
| DW-0304BO0460 | Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I, KTW-A | NEOFLEX SPX/NEOFLEX SPX DN 6 | NEOPERL GmbH |