



DANMARK

VA Godkendelse
VA 1.42/18133

Udstedt: 2011.07.22
Gyldig til: 2014.07.01

Udstedt i medfør af byggelovens § 28 stk. 2

GODKENDELSESINDEHAVER:

Andersen & Nielsen A/S
Meterbuen 2-4
2740 Skovlunde
Telefon: 36 41 02 00
Telefax: 36 41 69 32

Blandearmatur til køkkenvask

BLANCO ALTA

type BC-512319, BC-512320 og BC-512321

FABRIKAT:

Blanco GmbH + Co. KG, Tyskland

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: BLANCO
- Varmt og koldt vand:
Rødt og blåt mærke

På tilslutningsslanger:


- Fabrikantmærke: PARINOX SPX
- Godkendelsesmærke: **VA**

På emballage:

- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: **VA**

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.



I: BLANCO ALTA
II: BLANCO TALOS

1 kPa = 0,01 bar ≈ 0,1 mVs

Støjniveau L_{AP} i dB(A) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet.

Det angivne støjniveau ved 300 kPa

I: $L_{AP} = 18$ dB(A)

II: $L_{AP} = 13$ dB(A) er det maksimale støjniveau ved regulering mellem åben og lukket ventil.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinier, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Betjening	Med ét greb for vandstrøm og blanding.
Montering	På bordplade. Tilgang nedefra gennem VA-godkendte fleksible tilslutningsslanger.
Udløb og tilbehør	Svingbar udløbstud med luftindblander.
Støjniveau (ved tryktab 300 kPa)	I: BLANCO ALTA: $L_{AP} = 18$ dB(A) II: BLANCO TALOS: $L_{AP} = 13$ dB(A)
Støjgruppe	Gruppe 1
Forudsat vandstrøm	$q_v = 0,2$ l/s
Trykgruppe	Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa)
Materiale	Armaturets dele er udført i messing. Tør vægt med koblingsslanger: 2020 gram

f/Thomas Bruun

Peter Fritzel
Peter Fritzel

Side 1 af 1

DS Certificering A/S

ETA-Danmark

Kollegievej 6

DK-2920 Charlottenlund

Telefon: +45 72 24 59 00

Telefax: +45 72 24 59 04

E-mail: eta@dscert.dk

Internet: www.etadanmark.dk